
S57
S60
S61
S62
1:100
1:500
rura ochronna
ø356, L=5.5m
studnia 1,0 m
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=193.96
droga asfalt. szer.=6.5m
studnia PVC425
studnia PVC425
studnia PVC425
POZIOM PORÓWNAWCZY 185.00 m n.p.m.
xxx xxx xxx
0
1
Generator rysunkowy 7.33b (www.epi-graf.com.pl)

	S57		S60	S61	S62
RZĘDNA TERENU ISTN.	196.30		196.40	197.00	197.50
RZĘDNA DNA KANAŁU	193.96	194.18	194.30	194.90	195.40
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.34		2.10	2.10	2.10
SPADKI, DŁUGOŚCI	50‰ 6.5		20‰ 30.5m	13‰ 38.0m	12‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ					
ODLEGŁOŚCI	0.0	4.5	6.5	37.0	75.0

6.5 30.5 38.0 42.0


pas drogi powiatowej
pobocze drogi asfaltowej
S63
S64
S65
S66
S67
S68
rura ochronna
ø356, L=14.5m
studnia PVC425
droga asfalt. szer.=9.0m
studnia 1,0 m
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=198.40
wod.
198.00
198.80
200.00
200.50
200.80
201.00
195.90
196.70
197.90
198.14
198.40
198.53
198.70
198.90
2.10
18‰
32‰
20‰
12‰
7‰
4‰
42.0m
45.5m
37.5m
24.5m
25.0m
30.0m
PVC DN200 L=444.0m
117.0
162.5
200.5
212.0
225.0
236.0
250.0
280.0
45.5
38.0
24.5
25.0
30.0
49.5
2
3


droga ziemna
S69
S70
S71
S72
4

	studnia PVC425		studnia PVC425		studnia PVC425		studnia PVC425
	201.30		201.40		201.80		202.10
	199.10		199.34		199.70		200.00
	2.20		2.06		2.10		2.10
49.5m		6‰ 43.5m		9‰ 38.5m		9‰ 32.0m	
	329.5	43.5	373.0	38.5	411.5	32.5	444.0
	S69		S70		S71		S72

Sławomir Baran WOD - KAN
Garwolin ul. Jagodzińska 40
tel. 602 595 679 / 606 364 645

Projektował: **mgr inż. Sławomir Baran** **upr. bud. do projektowania bez ograniczeń** **w specjalności sanitarnej** **MAZ/0400/PWOS/09** ***Sprawdził:*** **mgr inż. Daniel Baran** **upr. bud. do projektowania bez ograniczeń** **w specjalności sanitarnej** **MAZ/0200/POOS/07**	**Podpis:**

Inwestor: **Gmina Miastków Kościelny** **08-420 Miastków Kościelny** **ul. Rynek 6**	**Stadium:** **P.B.**
Inwestycja: **KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOŚCI** **Miastków Kościelny, Kujawy, Wola Miastkowska** **gmina Miastków Kościelny**	**Data:** **24.10.2016**
Nazwa rysunku: **Profile podłużne kanalizacji** **Zlewnia do pompowni P1**	**Nr rys:** **11/5**