

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacja odgromowa CPV 45312310-3					
1	KNR 5-08	Montaż uziomu powierzchniowego FeZn 25x4 w wykopie o głęb. do 0.8 m w	m		
d.1	0611-04	gruncie kat.I-II	m	126.000	
		126		RAZEM	126.000
2	KNR 5-08	Układanie bednarki uziemiającej FeZn 25x4 na budynkach w ciągach piono-	m		
d.1	0603-03	wych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- prze-	m	12.000	
		krój bednarki do 120mm2		RAZEM	12.000
		12			
3	KNR 5-08	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka	szt.		
d.1	0617-01	120mm2	szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
4	KNR 5-08	Montaż przewodów odprowadzających fi 8 instalacji odgromowej w rurach	m		
d.1	0607-03	PCV gr ścianki 5 mm w warstwie ocieplenia, na budynkach na cegle z wykona-	m	65.000	
		niem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm		RAZEM	65.000
		65			
5	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu	m		
d.1	0604-01	płaskim pokrytym blachą	m	35.000	
		35		RAZEM	35.000
6	KNR 5-18	Drzwiczki do wnęk kontrolnych o wym. 2x2, dm	szt.		
d.1	0801-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR 5-08	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-	szt.		
d.1	0619-06	jącej i odgromowej we wnękach warstwy ocieplenia	szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
8	KNR 5-08	Łączenie pręta o śr.8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-	szt.		
d.1	0618-01	nych krzyżowych	szt.	25.000	
		25		RAZEM	25.000

Wykonawstwo, Projektowanie, Nadzór
 Robot Elektrycznych
Bogdan Hacha
 08-400 Garwolin, ul. Polska 56A
 NIP 326-117-35-48 REGON 710359148
 tel. (025) 682-38-62