

**Gmina Miastków Kościelny**  
**ul. Rynek 6**  
**08-420 Miastków Kościelny**

**WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYŁĄCZA  
WODOCIĄGOWEGO**

Zakład Budowy i Eksploatacji Urzędzeń Wodociągowo - Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Miętnem będący zarządcą sieci wodociągowej w miejscowości Miastków Kościelny gm. Miastków Kościelny stwierdza że istnieje możliwość wykonania przyłącza wody do działki nr 134/3 w miejscowości Miastków Kościelny do sieci wodociągowej po spełnieniu poniższych warunków:

1. Wykonać projekt budowlany przyłącza uwzględniający:

- przebudowę istniejącego włączenia do sieci wodociągowej PVC 160 mm, za pomocą trójnika z zasuwą odcinającą 150/100 mm.
  - przebudować istniejące przyłącze do działki 134/2.
  - przyłącze wykonać rurą PE  $\phi$  110 mm, PN 10.
  - głębokość ułożenia przyłącza min. 1,60 m.
  - przyłącze zakończyć zestawem wodomierzowym  $\phi$  80/20 mm z zaworem antyskażeniowym zainstalowanym w studziencie wodomierzowej szczelnej z tworzywa,
  - studzienka wodomierzowa w której zamontowany będzie zestaw wodomierzowy powinna być łatwo dostępne o minimalnej wysokości 1,8 m., sucha.
  - zestaw wodomierzowy powinien być zainstalowany w pozycji poziomej w szczelnej studziencie.
2. Zatwierdzić trasę przebiegu przyłącza wodociągowego – Z ds. KUPSUT – Starostwo Powiatowe Garwolin.

3. Uzgodnić projekt budowlany z zarządcą sieci tj. Zakładem Budowy i Eksploatacji Urzędzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Miętnem, ul. Główna 45, 08-400 Garwolin.

4. Przyłącze może wykonać koncesjonowany zakład z odpowiednim doświadczeniem, który udzieli 36 m.-cy gwarancji na wykonane roboty.

5. Ustalić termin rozpoczęcia robót z Z.B.i E.U.W.K. Sp. z o.o. w Miętnem tel.682-27-13

6. Do odbioru końcowego przygotować 1 egzemplarz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i projekt powykonawczy.

7. Umowa na dostawę wody zostanie podpisana po odbiorze końcowym i przekazaniu do eksploatacji

8. Warunki ważne 12 m-cy od dnia wydania.

Do wiadomości:

1. Gmina Miastków Kościelny.
2. a/a