



## Gmina Miastków Kościelny

08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07

NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322

E-mail: [gmina@miastkowkoscielny.pl](mailto:gmina@miastkowkoscielny.pl)

Strona internetowa: [www.miastkowkoscielny.pl](http://www.miastkowkoscielny.pl)

**GMINA**  
**Miastków Kościelny**  
pow. garwoliński, woj. mazowieckie  
NIP: 8262037296; REGON: 711582322  
I.271.14.6.2016

Miastków Kościelny, dnia 20.12.2016 roku

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:  
Rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny.

Ad.1: Prosimy o uzupełnienie SIWZ o:

- 1) Projekt wzmocnienia gruntu pod rozbudowę budynku technicznego. Wg przedmiaru robót: „należy wykonać wzmocnienie gruntu metodą jet grouting 25,5mb”. Prosimy o określenie: średnicy pali wzmacniających grunt, długość pali, ilości pali.
- 2) Projekt dróg wewnętrznych oczyszczalni.

Odpowiedź:

Ad.1)

Należy wzmocnić fundamenty ściany istniejącego budynku technicznego, do której zostanie dobudowany budynek z pomieszczeniem na kontener i osad odwodniony.  
Średnica pali wzmacniających grunt – 0,4 m  
długość pali 1,5 m  
ilość pali – 17 szt.


Ad.2)

Zagospodarowanie dróg wewnętrznych zostało przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu.

Poniżej opis warstw konstrukcyjnych dróg wewnętrznych:

Wymagane warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonej na terenie O.Ś.

- warstwa odsączająca – grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu (żwir 0-5 mm)
- podbudowa z kruszywa łamanego /30-63mm/ – warstwa dolna o grubości 15 cm po zagęszczeniu
- podbudowa z kruszywa łamanego /0-63 mm/ – warstwa górna o grubości 8 cm po zagęszczeniu
- kostka brukowa betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm

Z poważaniem  
**Z-up WÓJTA**  
  
mgr Sławomir Rusak  
Z-ca WÓJTA

