

PRZEKRÓJ 1:50

Właz żeliwny $\varnothing 600$ typu lekkiego wtopiony w płytę

Otwór $\varnothing 110$ na kominek wentylacyjny

Właz żeliwny $\varnothing 600$ typu lekkiego wtopiony w płytę

Otwór $\varnothing 202$ na przejście szczelne Typu "GPRS" dla rury PVC-U $\varnothing 160$ rzędna osi = -0,95

Otwór $\varnothing 202$ na przejście szczelne Typu "GPRS" dla rury PVC-U $\varnothing 160$ rzędna osi = -1,32

2x Otwór $\varnothing 120$ na Arot $\varnothing 110$ Rzędna osi = -0,70

Dimensions: 15, 300, 15, 330, 100, 137, 75, 1,32, 0,05, 0,20, 0,70, 3,95, 4,20, 0,95

Otwór $\varnothing 202$ na przejście szczelne Typu "GPRS" dla rury PVC-U $\varnothing 160$
rzędna osi=-1,32

Otwór $\varnothing 110$ na żuraw

Kominek wentylacyjny

Właz żeliwny $\varnothing 600$ typu lekkiego A15 wtopiony w płytę

Właz żeliwny $\varnothing 600$ typu lekkiego A15 wtopiony w płytę

Wykonać stopnie żlazowe

2x Otwór $\varnothing 120$ na Arot $\varnothing 110$
Rzędna osi=-0,70

Rzędna osi=-0,70

Właz żeliwny $\varnothing 600$ typu lekkiego A15 wtopiony w płytę

Otwór $\varnothing 202$ na przejście szczelne Typu "GP-SR" dla rury PVC-U $\varnothing 160$
rzędna osi=-0,95

30°

15°

45°

1

3,95

85

38

34

95

300

120

114

WŁAZ $\varnothing 600$

WŁAZ $\varnothing 600$

45°

Stal A-III
 ø Stal A-0
 Beton szczelny C35/45
 Beton podkładowy C8/10

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis	
Nazwa inwestycji: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny					
Adres inwestycji: m. Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny jednostka ewid. 140308_2 obręb 140308_2.0005 działka nr 439/1 Branża: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA		Indeks 00 Faza PB	Data 26.10.2015 Skala 1:50	Rys. Nr R00 P 07.255/15 AK42.00	
Rysunek: ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY OBIEKT NR: 5		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Projektował:	mgr inż. arch. Adam Napiórkowski	7/PDOKK/2013	spec. architektoniczna	
	Projektował:	mgr inż. Robert Kwiatkowski	MAZ/0018/P00K/11	spec. konstrukcyjno – budowlana	
	Opracował:	Tomasz Oniszcz			

>> WOD - KAN <<
SŁAWOMIR BARAN
08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzińska 40
tel. 25 682-34-23