



### UWAGI:

- IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
- W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM
- W ŚCIANACH ZBIORNIKA OSADZIĆ ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE

### OTWOROWANIE ŚCIAN – PRZEJŚCIA SZCZELNE

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	ILOŚĆ OTW. szt.	RZĘDNA OSI	UWAGI
1	Przejsię szczelne typ ŁĄCZUCHOWY dla rurociągu ścieków surowych PVC-U Ø315mm	Ø400	1	-2,01	Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość min.150mm od ściany zbiornika
2	Przejsię szczelne dla rurociągów tłocznych ścieków surowych	-	2	-	ISTNIEJĄCE
3	Otwór dla AROTØ110-przewód wyprowadzić na zewn. zbiornika 50cm ponad górną krawędź studni	Ø120	1	-0,90	Wprowadzić koniec rurociągu na długość 50mm od ściany zbiornika

### OTWOROWANIE PŁYTY WIERZCHNIEJ

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	ILOŚĆ OTW. szt.	UWAGI
I	Otwór na wtaz żeliwny wtopiony w płytę (ISTNIEJĄCY)	Ø600	2	-
II	Otwór kraty koszowej 500x800mm (ISTNIEJĄCY)	-	1	Przykryć blachąryflowaną
III	Otwór na kominek wentylacyjny (ISTNIEJĄCY)	Ø110	2	Montaż wg technologii
IV	Otwór do mocowania żurawia (ISTNIEJĄCY)	Ø110	1	Montaż wg technologii

±0,00 = 149,70 m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny				
Adres inwestycji: m. Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny jednostka ewid. 140308_2 obręb 140308_2.0005 działka nr 439/1 Branża: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA		Indeks 00 Faza PB	Data 26.10.2015 Skala 1:25 1:50	Rys. Nr R01 P 07.255/15 <b>AK43.00</b>
Rysunek: Pompownia ścieków surowych Obiekt 1 (MODERNIZACJA)	Imię i Nazwisko mgr inż. arch. Adam Napiórkowski mgr inż. Robert Kwiatkowski Tomasz Oniszk	Nr uprawnień 7/PDOKK/2013 MAZ/0018/P00K/11	Specjalność spec. architektoniczna spec. konstrukcyjno – budowlana	Podpis
>> WOD - KAN << SŁAWOMIR BARAN 08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzińska 40 tel. 25 682-34-23				