



Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	Pow. [m ²]
01	KORYTARZ	2,12
02	POM. SOCJALNE	6,23
03	SZATNIA PRZEPUSTOWA	
03a	Szatnia odzieży wierzchniej	1,54
03b	Komunikacja	1,99
03c	Węzeł sanitarny	1,70
03d	Szatnia odzieży roboczej	3,44
03e	WC	1,51
04	POM. TECHNICZNE	34,15
05	POM. DMUCHAW nr 1	19,70
06	POM. DMUCHAW nr 2	15,98
07	POM. WAPNOWANIA	8,88
08	POM. NA KONTENER	20,11

- LEGENDA:
- VE-2.01 – Wentylator kanałowy 600x348mm
 - VE-2.02 – Wentylator kanałowy 600x348mm
 - KA-01 – Kanał wentylacyjny ze st. ocynk. 600x348mm dł. 670mm
 - KA-02 – Kanał wentylacyjny ze st. ocynk. 600x348mm dł. 500mm
 - KR-01,03 – Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna ze st. ocynk. dla VE-1.01, 1.02
 - KR-02,04 – Wyrzutnia ścienna ze st. ocynk. 640x388 dla VE-1.01, VE-1.02
 - KŻ-01 – Żaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego 660x660mm
 - KŻ-02,03 – Żaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego 250x250mm
 - CS-01 – Czerpnia ścienna z blachy stalowej ocynk. 610x610mm
 - CS-02,03 – Czerpnia ścienna z blachy stalowej ocynk. 250x250mm
 - PD-01,02 – Podstawa dachowa kołowa ze st. ocynk. typ B/III Ø160
 - WY-01,02 – Wywietrzak dachowy cylindryczny okrągły Ø160 ze st. ocynkowanej
 - 1 – Elektryczny grzejnik – konwektor 750W

±0,00 = 149,70 m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny				
Adres inwestycji: m. Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny jednostka ewid. 140308_2 obręb 140308 2.0005 działka nr 439/1 Branża: INSTALACJE SANITARNE		Indeks 00 Faza PB	Data 26.10.2015 Skala 1:50	Rys. Nr R01 P 07.255/15 VE11.00
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY RZUT PARTERU WENTYLACJA I OGRZEWANIE		Imię i Nazwisko mgr inż. Sławomir Baran mgr inż. Robert Marcjaniuk mgr inż. Daniel Baran	Nr uprawnień MAZ/0400/PWOS/09 – MAZ/0200/POOS/07	Specjalność spec. instalacyjna – spec. instalacyjna

>> WOD - KAN <<
SŁAWOMIR BARAN
08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzińska 40
tel. 25 682-34-23