



UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.  
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego  
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

- LEGENDA:
- VE-2.01 – Wentylator kanałowy 600x348mm
  - KA-01 – Kanał wentylacyjny ze st. ocynk. 600x348mm dł. 670mm
  - KR-01 – Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna ze st. ocynk. dla VE-1.01, 1.02
  - KŻ-03 – Żaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego 250x250mm
  - CS-03 – Czerpnia ścienna z blachy stalowej ocynk. 250x250mm
  - PD-01,02 – Podstawa dachowa kołowa ze st. ocynk. typ B/III Ø160
  - WY-01,02 – Wywietrzak dachowy cylindryczny okrągły Ø160 ze st. ocynkowanej
  - 1 – Elektryczny grzejnik – konwektor 750W

Zmiany:	Opis	Data	Imię i Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny				
Adres inwestycji: m. Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny jednostka ewid. 140308_2 obręb 140308 2.0005 działka nr 439/1 Branża: INSTALACJE SANITARNE		Indeks 00	Data 26.10.2015	Rys. Nr R01 P 07.255/15
		Faza PB	Skala 1:50	VE21.00
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY PRZEKRÓJ A-A WENTYLACJA I OGRZEWANIE		Imię i Nazwisko mgr inż. Sławomir Baran	Nr uprawnień MAZ/0400/PW0S/09	Specjalność spec. instalacyjna
		Podpis mgr inż. Robert Marcjaniuk	–	–
		mgr inż. Daniel Baran	MAZ/0200/PO0S/07	spec. instalacyjna

>> WOD - KAN <<  
SŁAWOMIR BARAN  
08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzińska 40  
tel. 25 682-34-23