

RZUT A-A

CS-04
CZERPNIA ŚCIENNA
Z BL.STAL. OCYNK. 250x250cm
RZ. SPODU 0,80m NAD POSADZKĄ

600

KŻ-04
ŻALUZJA WYWIEWNA
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

-0,50

Wywietrzak dachowy WY-03
na podstawie PD-03

2
Grzejnik 1000W
Rz.spodu=-0,46

PRZEWÓD ZAKOŃCZYĆ ZAWOREM
ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN20
NA WYSOKOŚCI 1m OD TERENU
R.osi=+0,95

PE Ø40

450

DOPROWADZENIE WODY WODOC.
PE Ø40 PN10 R.osi=-1,80
ZASILANIE Z ZEWN.
SIECI WODOCIĄGOWEJ
(WG. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA)

ODPŁYW
ODCIEKÓW
DO OB. NR 5

-0,52

+0,18

-0,05

LEGENDA:

- KŻ-04 - Żaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego 250x250mm
CS-04 - Czerpnia ścienna z blachy stalowej ocynk. 250x250mm
WY-03 - Wywietrzak dachowy cylindryczny okrągły ze st. ocynkowanej Ø160
PD-03 - Podstawa dachowa kołowa stalowa typ B/III Ø160
2 - Elektryczny grzejnik - konwektor 1000W

PRZEWÓD Ø32 ZAKOŃCZYĆ ZAWOREM
ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN20
rz. osi +0,95

ZAWÓR SPUSTOWY
ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN15

100

-0,05

100

-0,50

DOPROWADZENIE
WODY WODOC.
PE Ø40 PN10
rz. osi -1,80

±0,00 = 149,70 m n.p.m.

ZAWÓR ODC. DN25

Zawór antyskażeniowy
typu EA DN25

ZAWÓR ODC. DN25

ZAWÓR ODC. DN32

UWAGA!
NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
PRZEWÓD ZAIZOLOWAĆ
TERMICZNIE

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny				
Adres inwestycji: m. Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny jednostka ewid. 140308_2 obręb 140308_2.0005 działka nr 439/1 Branża: INSTALACJE SANITARNE		Indeks 00	Data 26.10.2015	Rys. Nr R01 P 07.255/15
		Faza PB	Skala 1:20	FP-SA01.00
Rysunek: PUNKT ZLEWNY (FEK-PAK) ob. nr 4 INSTALACJE WODY, WENTYLACJI I OGRZEWANIA		Imię i Nazwisko mgr inż. Sławomir Baran	Nr uprawnień MAZ/0400/PWOS/09	Specjalność spec. instalacyjna
		Opracował: mgr inż. Robert Marcjaniuk	-	-
		Sprawił: mgr inż. Daniel Baran	MAZ/0200/P00S/07	spec. instalacyjna

>> WOD - KAN <<
SŁAWOMIR BARAN
08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzińska 40
tel. 25 682-34-23