



Reaktor BIOLOGICZNY 3B

Pomieszczenie dmuchaw nr 2

LEGENDA:

- TA-01 - GŁÓWNA ROZDZIELNICA ZASILAJĄCA  
DM-2.01 - DM-2.03 - DMUCHAWY  
WDM-2.01 - WDM-2.03 - WENTYLATORY DMUCHAWY  
RT-01.1 - ROZDZIELNICA MONITORINGU  
ZM-2.05 - ZAWÓR ODPROWADZANIA KONDENSATU  
SO-2.01 - SONDA POMIARU TLENU ROZPUSZCZONEGO

UWAGI

1. Do rozruchu silników dmuchaw zastosować softstarty  
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania (układ TNS)  
Ochrona przepięciowa: Up <1,5kV; klasa C

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego  
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym  
UWAGA: Rudy Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny				
Adres inwestycji: m. Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny jednostka ewid. 140308_2 obręb 140308_2.0005 działka nr 439/1 Branża: TECHNOLOGIA		Indeks 00	Data 26.10.2015	Rys. Nr R00 P 07.255/15
		Faza PB	Skala -	TE51/2/1.00
Rysunek: Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki II ciąg, cz.1		Imię i Nazwisko mgr inż. Stanisław Tomaszek	Nr uprawnień GPB. 7342/50/98	Specjalność spec. elektryczna
		Opracował: mgr inż. Robert Marcjaniuk		

>> WOD - KAN <<  
SŁAWOMIR BARAN  
08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzińska 40  
tel. 25 682-34-23