



LEGENDA:

- GN-2.01 - ZESTAW GNIAZD WTYKOWYCH TYPU NAKŁO (GN 3-FAZ + GN 1-FAZ)
VE-2.01 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY
VE-2.02 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY
WV-2.01 - PRZELĄCZNIK - WYBÓR WENTYLATORA WYCIĄGOWEGO
CT -2.01 - TERMOSTAT
RT-01.1 - ROZDZIELNICA MONITORINGU
RT-3.02 - ROZDZIELNICA ZBIORNIKA OSADU
RT-03 - ROZDZIELNICA PRASY TAŚMOWEJ
MI-3.01 - MIESZADŁO FLOKULANTU
PD-3.01 - POMPA DOZUJĄCA FLOKULANTU
PD- 3.02 - POMPA DOZUJĄCA OSADU
SL-3.01 - PRZENOŚNIK OSADU
PS-3.01 - POMPA WODY W REAKTORZE - REZERWA
PS-3.02 - POMPA PŁUCZĄCA NA PRASIE
SL-3.03 - PRZENOŚNIK WAPNA
ZW-3.01 - ZBIORNIK WAPNA DO HIGIENIZACJI
RT-3.01 - ROZDZIELNICA WAPNOWANIA
SA-1.01 - SYGNALIZATOR ALARMOWY SITA - REZERWA
WS-1.01 - ROZŁĄCZNIK REMONTOWY SITA - PRZY NAPĘDZIE - REZERWA
WB-1.01 - PRZYCISK BEZPIECZEŃSTA SITA - PRZY NAPĘDZIE - REZERWA
SI-1.01 - SITO SKRATKOWE - REZERWA
WS-1.03 - ROZŁĄCZNIK REMONTOWY PRASOPŁUCZKI - PRZY NAPĘDZIE - REZERWA
WB-1.03 - PRZYCISK BEZPIECZEŃSTA PRASOPŁUCZKI - PRZY NAPĘDZIE - REZERWA
SL-1.01 - PRZENOŚNIK SKRATEK - REZERWA
WS-1.02 - ROZŁĄCZNIK REMONTOWY ŚLIMAKA - PRZY NAPĘDZIE - REZERWA
WB-1.02 - PRZYCISK BEZPIECZEŃSTA ŚLIMAKA - PRZY NAPĘDZIE - REZERWA
PKH-1.01 - PRASOPŁUCZKA SKRATEK - REZERWA
ZM-1.07, 1.08 - ZAWORY PRASOPŁUCZKI
PKH-1.01 - REZERWA
KG-1.01 - KABEL GRZEJNY - REZERWA
LA-1.01 - LAMPY SYGNALIZACJI AWARII REAKTORA NR 1

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny				
Adres inwestycji: m. Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny jednostka ewid. 140308_2 obręb 140308 2.0005 działka nr 439/1 Branża: TECHNOLOGIA		Indeks 00	Data 26.10.2015	Rys. Nr R00 P 07.255/15
		Faza PB	Skala -	TE51/2/4.00
Rysunek: Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki II ciąg, cz.4	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Projektował: mgr inż. Stanisław Tomaszek	GPB. 7342/50/98	spec. elektryczna	
	Opracował: mgr inż. Robert Marcjanik			
>> WOD - KAN << SŁAWOMIR BARAN 08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzińska 40 tel. 25 682-34-23				