



LEGENDA:

PS-3.03 - POMPA OSADU
PL-3.01 - PŁYWAKOWY CZUJNIK POZIOMU MIN DLA PS-3.03
RS-3.01 - ROZDZIELNICA SERWISOWA PS-3.01
PL-3.02 - PŁYWAKOWY CZUJNIK POZIOMU MIN DLA PT-3.01
PL-3.03 - PŁYWAKOWY CZUJNIK POZIOMU STARTU PRACY DLA PS-3.03
PL-3.04 - PŁYWAKOWY CZUJNIK POZIOMU
DM-3.01 - DMUCHAWA NAPOWIERZANIA ZBIORNIKA OSADU
ZM-3.01 - ZAWÓR NAPOWIERZANIA
ZM-3.02 - ZAWÓR NAPOWIERZANIA

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

| Zmiany: | Opis | Data | Nazwisko | Podpis |
|--|--|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| Nazwa inwestycji: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny | | | | |
| Adres inwestycji: m. Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny jednostka ewid. 140308_2 obręb 140308 2.0005 działka nr 439/1 Branża: TECHNOLOGIA | | Indeks 00 | Data 26.10.2015 | Rys. Nr R00 P 07.255/15 |
| | | Faza PB | Skala - | TE51/3.02/0.00 |
| Rysunek: Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki RT-3.02 | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Specjalność | Podpis |
| | Projektował: mgr inż. Stanisław Tomaszek | GPB. 7342/50/98 | spec. elektryczna | |
| | Opracował: mgr inż. Robert Marcjaniuk | | | |
| >> WOD - KAN << SŁAWOMIR BARAN 08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzińska 40 tel. 25 682-34-23 | | | | |